

Dane o produkcie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 07.07.2014 r. oraz nr 1254/2014 r z dnia 11 lipca 2014r.



LIMODOR

Jednorurowy system wentylacji

a	Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Harmann Polska Sp. z o.o.	Harmann Polska Sp. z o.o.
b	Identyfikator modelu	LF/M 100	LF/M 60
c	Jednostkowe zużycie energii dla klimatu: chłodnego / umiarkowanego / ciepłego	JZE -26,3 / -9,95 / -0,55	-28 / -11,6 / -2,2
d	Deklarowany typ systemu wentylacyjnego	SWM JSW	SWM JSW
e	Rodzaj napędu zainstalowany lub przewidziany do instalacji	Włącz / Wyłącz (x=1)	Włącz / Wyłącz (x=1)
f	Rodzaj układu odzysku ciepła	Brak	Brak
g	Sprawność cieplna odzysku ciepła	Nie dotyczy	Nie dotyczy
h	Maksymalna wartość natężenia przepływu	100	62
i	Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym natężeniu przepływu	23,00	11,00
j	Poziom mocy akustycznej	L _{WA} 47	41
k	Wartość odniesienia natężenia przepływu	70	43
l	Wartość odniesienia różnicy ciśnienia	0	0
m	Jednostkowy pobór mocy	JPM 0,23	0,19
n	Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	Sterowanie ręczne CRS=1	Sterowanie ręczne CRS=1
o	Deklarowane współczynniki maksymalnych przecieków powietrza	0	0
p	Stopień mieszania bezkanałowych DSW	Nie dotyczy	Nie dotyczy
q	Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra w przypadku SWM przeznaczonych do użytku z filtrami	Kontrola optyczna	Kontrola optyczna
r	Instrukcja instalowania kratek wlotu/wylotu z regulacją dla JSW	-	-
s	Adres strony zawierającej instrukcję montażu wstępnego/demontażu	www.harmann.pl	www.harmann.pl
t	Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia w przypadku systemów bezkanałowych	Nie dotyczy	Nie dotyczy
u	Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz budynku w przypadku systemów bezkanałowych	Nie dotyczy	Nie dotyczy
v	Roczne zużycie energii elektrycznej	RZE 2,9	2,2
w	Roczne oszczędności w ogrzewaniu (energii pierwotnej na rok) dla klimatu: chłodnego / umiarkowanego / ciepłego	ROO 33,6 / 17,2 / 7,8	33,6 / 17,2 / 7,8
x	Klasa jednostkowego zużycia energii dla klimatu umiarkowanego	F	E

a	Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Harmann Polska Sp. z o.o.	Harmann Polska Sp. z o.o.
b	Identyfikator modelu	LF/M 100	LF/M 60
c	Jednostkowe zużycie energii dla klimatu: chłodnego / umiarkowanego / ciepłego	JZE -29,83 / -11,90 / -1,63	-31,39 / -13,47 / -3,2
d	Deklarowany typ systemu wentylacyjnego	SWM JSW	SWM JSW
e	Rodzaj napędu zainstalowany lub przewidziany do instalacji	Włącz / Wyłącz (x=1)	Włącz / Wyłącz (x=1)
f	Rodzaj układu odzysku ciepła	Brak	Brak
g	Sprawność cieplna odzysku ciepła	Nie dotyczy	Nie dotyczy
h	Maksymalna wartość natężenia przepływu	100	62
i	Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym natężeniu przepływu	23,00	11,00
j	Poziom mocy akustycznej	L _{WA} 47	41
k	Wartość odniesienia natężenia przepływu	70	43
l	Wartość odniesienia różnicy ciśnienia	0	0
m	Jednostkowy pobór mocy	JPM 0,23	0,19
n	Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	Sterowanie czasowe CRS=0,95	Sterowanie czasowe CRS=0,95
o	Deklarowane współczynniki maksymalnych przecieków powietrza	0	0
p	Stopień mieszania bezkanałowych DSW	Nie dotyczy	Nie dotyczy
q	Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra w przypadku SWM przeznaczonych do użytku z filtrami	Kontrola optyczna	Kontrola optyczna
r	Instrukcja instalowania kratek wlotu/wylotu z regulacją dla JSW	-	-
s	Adres strony zawierającej instrukcję montażu wstępnego/demontażu	www.harmann.pl	www.harmann.pl
t	Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia w przypadku systemów bezkanałowych	Nie dotyczy	Nie dotyczy
u	Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz budynku w przypadku systemów bezkanałowych	Nie dotyczy	Nie dotyczy
v	Roczne zużycie energii elektrycznej	RZE 2,7	2,1
w	Roczne oszczędności w ogrzewaniu (energii pierwotnej na rok) dla klimatu: chłodnego / umiarkowanego / ciepłego	ROO 36,7 / 18,7 / 8,5	36,7 / 18,7 / 8,5
x	Klasa jednostkowego zużycia energii dla klimatu umiarkowanego	E	E

a	Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Harmann Polska Sp. z o.o.	Harmann Polska Sp. z o.o.
b	Identyfikator modelu	LF/M 100	LF/M 60
c	Jednostkowe zużycie energii dla klimatu: chłodnego / umiarkowanego / ciepłego	JZE -36,78 / -15,81 / -3,79	- 38,18 / -17,21 / -5,19
d	Deklarowany typ systemu wentylacyjnego	SWM JSW	SWM JSW
e	Rodzaj napędu zainstalowany lub przewidziany do instalacji	Włącz / Wyłącz (x=1)	Włącz / Wyłącz (x=1)
f	Rodzaj układu odzysku ciepła	Brak	Brak
g	Sprawność cieplna odzysku ciepła	Nie dotyczy	Nie dotyczy
h	Maksymalna wartość natężenia przepływu	100	62
i	Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym natężeniu przepływu	23,00	11,00
j	Poziom mocy akustycznej	L _{WA} 47	41
k	Wartość odniesienia natężenia przepływu	70	43
l	Wartość odniesienia różnicy ciśnienia	0	0
m	Jednostkowy pobór mocy	JPM 0,23	0,19
n	Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	Centralne sterowanie CRS=0,85	Centralne sterowanie CRS=0,85
o	Deklarowane współczynniki maksymalnych przecieków powietrza	0	0
p	Stopień mieszania bezkanałowych DSW	Nie dotyczy	Nie dotyczy
q	Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra w przypadku SWM przeznaczonych do użytku z filtrami	Kontrola optyczna	Kontrola optyczna
r	Instrukcja instalowania kratek wlotu/wylotu z regulacją dla JSW	-	-
s	Adres strony zawierającej instrukcję montażu wstępnego/demontażu	www.harmann.pl	www.harmann.pl
t	Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia w przypadku systemów bezkanałowych	Nie dotyczy	Nie dotyczy
u	Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz budynku w przypadku systemów bezkanałowych	Nie dotyczy	Nie dotyczy
v	Roczne zużycie energii elektrycznej	RZE 2,4	1,9
w	Roczne oszczędności w ogrzewaniu (energii pierwotnej na rok) dla klimatu: chłodnego / umiarkowanego / ciepłego	ROO 42,9 / 21,9 / 9,9	42,9 / 21,9 / 9,9
x	Klasa jednostkowego zużycia energii dla klimatu umiarkowanego	F	E

a	Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Harmann Polska Sp. z o.o.	Harmann Polska Sp. z o.o.
b	Identyfikator modelu	LF/M 100	LF/M 60
c	Jednostkowe zużycie energii dla klimatu: chłodnego / umiarkowanego / ciepłego	JZE -50,68 / -23,62 / -8,11	-51,75 / -24,69 / -9,19
d	Deklarowany typ systemu wentylacyjnego	SWM JSW	SWM JSW
e	Rodzaj napędu zainstalowany lub przewidziany do instalacji	Włącz / Wyłącz (x=1)	Włącz / Wyłącz (x=1)
f	Rodzaj układu odzysku ciepła	Brak	Brak
g	Sprawność cieplna odzysku ciepła	Nie dotyczy	Nie dotyczy
h	Maksymalna wartość natężenia przepływu	100	62
i	Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym natężeniu przepływu	23,00	11,00
j	Poziom mocy akustycznej	L _{WA} 47	41
k	Wartość odniesienia natężenia przepływu	70	43
l	Wartość odniesienia różnicy ciśnienia	0	0
m	Jednostkowy pobór mocy	JPM 0,23	0,19
n	Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	Lokalne sterowanie CRS=0,65	Lokalne sterowanie CRS=0,65
o	Deklarowane współczynniki maksymalnych przecieków powietrza	0	0
p	Stopień mieszania bezkanałowych DSW	Nie dotyczy	Nie dotyczy
q	Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra w przypadku SWM przeznaczonych do użytku z filtrami	Kontrola optyczna	Kontrola optyczna
r	Instrukcja instalowania kratek wlotu/wylotu z regulacją dla JSW	-	-
s	Adres strony zawierającej instrukcję montażu wstępnego/demontażu	www.harmann.pl	www.harmann.pl
t	Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia w przypadku systemów bezkanałowych	Nie dotyczy	Nie dotyczy
u	Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz budynku w przypadku systemów bezkanałowych	Nie dotyczy	Nie dotyczy
v	Roczne zużycie energii elektrycznej	RZE 1,9	1,4
w	Roczne oszczędności w ogrzewaniu (energii pierwotnej na rok) dla klimatu: chłodnego / umiarkowanego / ciepłego	ROO 55,4 / 28,3 / 12,8	55,4 / 28,3 / 12,8
x	Klasa jednostkowego zużycia energii dla klimatu umiarkowanego	C	C