



EU Konformitätserklärung

Wir S&P Sistemas de Ventilación S.L.U
C/Llevant , 4
08150-Parets del Vallès-Barcelona

erklären hiermit, dass dieses Dokument mit alleiniger Verantwortung durch uns ausgestellt ist und zu folgendem Produkt gehört

Tipo ROOF FANS
HGHT - V/H F200-F300
Serien Nummern All Manufactured
CE Einführungsdatum 22

Das Produkt entspricht den Anforderungen folgender Richtlinien der EU:
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Durchführungsverordnung (EU) Nr.327/2011 und Richtlinie 2009/125/EC mit Bezug auf die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie für Motor angetriebene Ventilatoren mit einer elektrischen Leistungsaufnahme zwischen 125 W und 500 KW (einschließlich der Ventilatoren zum Austausch von identischen Ventilatoren, die in Produkte eingebaut sind, die vor dem 01.01.2013 in Verkehr gebracht wurden) und RoHS Richtlinie 2011/65/EU.

Folgende harmonisierte Normen und technische Spezifikationen wurden angewandt:

EN 12101-3:2015 // EN 60204-1:2018 // EN ISO 12100:2010 //
EN ISO 12499:2008 //EN ISO 13857:2019 //

Durch die CE-Kennzeichnung übernehmen wir die Verantwortung für die Konformität des Produktes gemäß der Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 mit der Leistungserklärung Nr.

Dem beschriebenen Gegenstand der Deklaration fehlen nur die notwendigen Schutzmittel oder Sicherheitsbauteile zur Vermeidung der folgenden Gefahren: Kontakt mit einer rotierenden Welle oder einem Laufrad, Einziehen des Gegenstandes in den Lüftereintritt und Ausstoßen des Lüfterauslasses auch bei ausgeschaltetem Lüfter, und Zugang durch unbefugtes Öffnen von Verbindungsleitungen. Die Bedienungsanleitung enthält Sicherheitsmaßnahmen, die bei der Installation noch erforderlich sind, um die Einhaltung der EN ISO 12499 zu gewährleisten. Die Einhaltung der EN ISO 13857 bezieht sich auf Sicherheitsvorrichtungen, wenn sie mit dem Produkt geliefert und installiert werden. Die Verantwortung für die Einhaltung der EN ISO 13857 liegt beim Errichter des Systems, in dem das Produkt angewendet wird.

Der Technische Direktor ist die Person, die berechtigt ist, die technische Akte gemäß Anhang VII Teil A zu erstellen.

Zusätzliche Informationen:

The product design is inherently benign, and fulfills the requirements of the EMC Directive 2014/30/EU with regard to emission and immunity to electromagnetic levels.

Unterscriben

Carlos Campderrós
S&P Sistemas de Ventilación S.L.U
Septiembre 2023