



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0368.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **AKU-COMP A-2000 (80-0,6; 100-0,6; 125-0,6; 160-0,6; 200-0,6; 250-0,6; 315-0,6)**
AKU-COMP A-2000 (80-1,2; 100-1,2; 125-1,2; 160-1,2; 200-1,2; 250-1,2; 315-1,2)

Zawierający / containing: aluminium, wełnę mineralną i inne materiały zgodnie z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej, usługowych, przemysłowych oraz obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w tym w szpitalach)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem emisji włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Osoba sprawująca nadzór techniczny nad instalacją powinna kontrolować stan powierzchni izolacji przynajmniej raz w roku oraz po każdym czyszczeniu.

Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

REC Indovent AB
SE-431 21 Mölndal
Kärragatan 2, Szwecja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Venture Industries Sp. z o.o.
05-092 Łomianki-Kielpin
ul. Mokra 27



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.10.13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.10.13 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 października 2022

The date of issue of the certificate: 13th October 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 mp. M. Jamsheer

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB