

**ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0309.2023****HYGIENIC CERTIFICATE**

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Centrale rekuperacyjne: SABIK typ: 210 PH, 210 PH ER8 wyd.210m3/h;
350 PH, 350 PH ER8 wyd.350m3/h; 500 PH, 500 PH E R8 wyd.500m3/h;
NEMBUS PH 210 wyd.210 m3/h;
ALTAIR typ: 120V,120 H wyd.120m3/h; 160 H wyd.160 m3/h**

Zawierający / containing: stal malowaną proszkowo, EPP, PS, PVC i inne materiały według dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: systemów wentylacji z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz w budynkach o przeznaczeniu usługowym

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaje wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

Wytwórca / producer:

S&P Sistemas de Ventilación S.L.U.
08150 Parets del Valles, Barcelona
C/Llevant, 4. Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Venture Industries Sp. z o.o.
05-092 Łomianki-Kielpin
ul. Mokra 27



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.11.02 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.11.02 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 2 listopada 2023

The date of issue of the certificate: 2nd November 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 up [signature]
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB